Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет Почвоведения

Химико-аналитический центр

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик: ТСЖ "Ярославское" (966)

Место отбора: Ярославское шоссе, д. 26, к.6

№ протокола: 1852-05-16
Дата выдачи: 20.05.2016
Дата поступления: 18.05.2016

Наименование образца: водопровод (технический этаж)

Определяемый показатель	Результат измерения	Нормативное значение*	Единицы измерения	Нормативный документ на методику измерений
Органолептические показатели				
Мутность	<1	*2,6*	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Запах	1,0	*2*	Баллы	ГОСТ 3351-74
Катионы				
Марганец	<0,01	*0,1*	мг/л	ГОСТ 31870-2012
Кальций	41,6	-	мг/л	ГОСТ 31870-2012
Магний	12,2	-	мг/л	ГОСТ 31870-2012
Железо	0,12	*0,3*	мг/л	ГОСТ 31870-2012
Анионы				
Нитрат	1,56	*45*	мг/л	ПНДФ14.1:2:4.132-98
Обобщенные показатели				
pH	7,3	*6,0-9,0*	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	3,1	*7,0*	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Минерализация	212	*1000*	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.114-97
Электропроводность	300	-	μS/см	РД 52.24.495-95

* - Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Пояснения:

Проба воды по исследованным санитарно-химическим показателям **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Примечания:

1. Результаты КХА распространяются только на указанные пробы.
2. Частичная или полная перепечатка или копирование протокола КХА возможны только с разрешения руководства ХАЦ.

Зам. начальника ХАЦ
факультета почвоведения МГУ М.М. Карпухин

Заключение

Уважаемый (ая) ТСЖ "Ярославское" (966) ! Мы рады, что Вас интересует качество воды, которую Вы пьете. Значение воды в нашей жизни трудно переоценить. Она не бывает абсолютно «чистой», как многие думают и всегда содержит примеси и растворенные химические вещества. Анализируя пробу воды, мы исследовали самые распространенные вещества и элементы, влияющие на состояние здоровья и жизнь человека.

Итог

Результаты анализа Вашего образца говорят о хорошем качестве воды, переданной для анализа. Дополнительные меры по водоподготовке не требуется, вода может быть использована как питьевая без ограничений.

Надеемся, что мы смогли принести максимальную пользу и ответить на все интересующие Вас вопросы. Если же остались нерешенные задачи, хотели поподробнее узнать о водоподготовке и фильтрах, или просто появилось желание оставить отзыв о нашей работе, то просим связаться с нами по тел.: 8(495) 764-06-00 доб.100

С Уважением, ХАЦ МГУ